



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Нехаевскому, Новониколаевскому, Урюпинскому районам УНД и ПР
(наименование органа государственного пожарного надзора)

403111, Волгоградская область, г. , E-mail: urup-ond-042@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 17/1/3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский
экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения (приказа) Врио главного государственного инспектора ОНД и ПР по Нехаевскому, Новониколаевскому, Урюпинскому районам старшего лейтенанта внутренней службы С.В. Глазунова от «15» февраля 2017 года № 17, изданного в соответствии с планом проведения плановых проверок., ч.9 ст.9 ФЗ от 26.12.2008 г № 294 - проведена проверка 03.04.2017г. 09:00 до 10:00; 11.04.2017г. 09:33 до 11:33; 13.04.2017г. 10:00 до 11:00.. страшим государственным инспектором ОНД и ПР по Нехаевскому, Новониколаевскому, Урюпинскому районам капитаном внутренней службы А.А. Дерюгиным части здания

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовано чердачное помещение системой автоматической пожарной сигнализацией	(п. 4 НПБ 110-03)	15.05.2017г	
2	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII	(п. 460 ППР – 390 от 25.04.2012)	15.05.2017г	

3	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(п. 61 ППР – 390 от 25.04.2012)	15.05.2017г	
---	--	---------------------------------	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший государственный инспектор отделения надзорной деятельности

по Нехаевскому, Новониколаевскому, Урюпинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

капитан внутренней службы А.А. Дерюгин

государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» 04 2017 г.


(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«13» 04 2017 г.

директор Пурюкина Е.М.
(должность, фамилия, инициалы)